

МИНИСТЕРУЛ  
ОКРОТИРИЙ СЭНЭТЭЦИЙ  
А РЕПУБЛИЧИЙ  
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ

ИНСТИТУЦИЯ ДЕ СТАТ  
«ЧЕНТРУЛ РЕПУБЛИКАН ДЕ  
ИЖИЕНЭ  
ШИ ЭПИДЕМИОЛОЖИЕ»



МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ  
МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ  
ЦЕНТР ГІГІЄНИ  
ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КАК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

MD 3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Западный, 13, тел. (533) 7-15-17, тел/факс 7-05-36  
р/с 2187290007030118 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Тирасполь, ф/к 0200027075  
e-mail: [tirases@mail.ru](mailto:tirases@mail.ru)

г. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Р/с 00-20/436  
004 10 23

Форма № 315-3/у  
Утверждена Приказом МЗ ПМР  
от «30» июля 2018 г. № 407

АКТ

проведения санитарно-эпидемиологического обследования

«02» октября 2023 г.

(дата составления акта)

Юридический адрес: г. Тирасполь, К. Маркса, д. 14

Фактический адрес: г. Тирасполь, К. Маркса, д. 14

(место проведения проверки)

На основании: письма директора ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс» вх. № 1695 от 14.08.2023 г.

(наименование, номер, дата документа, на основании которого проводится обследование)

Было проведено обследование в отношении: ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»; директор Т.А. Гилаш, регистрационный номер 01-131-5153, дата регистрации в государственном реестре юридических лиц: 25.12.2009 г.; номер и серия свидетельства о регистрации 0011689 АА, юридический адрес: г. Тирасполь, К. Маркса, д. 14.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина)

Цель обследования:

- Закон ПМР от 3 июня 2008 года № 481-3-IV «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08 – 22) в текущей редакции;
- СанПиН МЗ ПМР № 03-2005 «Гигиенические требования к условиям обучения в организациях общего образования на территории Приднестровской Молдавской Республики», утвержденные Приказом МЗ ПМР от 16.03.2005г. № 125, регистрационный № 3197 от 27.04.05г., (САЗ 05-18);
- СанПиН МЗиСЗ ПМР 3.5.1378-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утвержденные Приказом МЗиСЗ ПМР от 12.04.2007г. № 221, регистрационный № 3914 от 07.05.2007г., (САЗ 07-20);
- СанПиН МЗ ПМР 2.4.5.2409 – 09 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные Приказом МЗ ПМР №172 от 28.04.2010г., регистрационный № 5269 от 01.06.10г., (САЗ 10-22).

-Приказ МЗ ПМР «Об утверждении Перечня медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования, а также Перечня лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики» № 520 от 29.07.2019 г., регистрационный № 9019 от 16.08.2019 г., (САЗ 19-31).

-СанПиН МЗ ПМР 3.5.3.3223-18 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий по уничтожению грызунов», регистрационный № 824518 мая 2018 г., утвержден Приказом МЗ ПМР от 23 апреля 2018 г. № 206.

- СанПиН МЗ ПМР 3.5.2. 3472-18 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий по борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (МЮ ПМР Регистрационный № 8249 от 22.05.2018г.) САЗ (18-21)

Акт составлен: ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение обследования: зав. отделения гигиены детей и подростков Занина А.В., служебное удостоверение № 365.

(фамилия, имя, отчество, должность и номер служебного удостоверения должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) обследование)

При проведении проверки присутствовали: зам. директора по АХЧ А.А. Кара

(фамилия, имя, отчество, должность)

В ходе обследования установлено:

ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс» состоит из двух корпусов. Проектная мощность – 500 человек.

Учебные классы оборудованы учебным инвентарем и мебелью. Оборудован 1 кабинет информатики, компьютерными столами обеспечен, требуется замена устаревших персональных компьютеров, на окнах установлены жалюзи. Кабинет химии не обеспечен химическими реактивами в необходимом объеме, вытяжной шкаф в рабочем состоянии, раковина оборудована, работает.

Санузлы:

1) не достаточное количество, а именно не на всех этажах оборудованы мужской и женский санузлы для учащихся старших классов, что является нарушением 2.3.23. СанПиН МЗПМР № 03-2005);

2) на 3 этаже в женском с/у (блок начальной школы) необходима замена плитки;

3) Корп. А требуется капитальный ремонт всех санузлов.

Оборудована столовая на 100 посадочных мест, с умывальными раковины у входа. Пищеблок построен по типовому проекту, обеспечен кухонным, столовым инвентарем, посудой. Технологическим и холодильным оборудованием обеспечены. Не работает вентиляция. Не к всем умывальным раковинам подведена горячая вода. Требуется демонтаж старого, нефункционирующего кухонного (технологического) оборудования.

Медицинский пункт состоит из 2-х помещений (приемной/процедурной и изолятора). Кабинет приемной (процедурный) оборудован раковиной, холодильным шкафом (с термометром), кушеткой, аптечным шкафом для хранения лекарственных и перевязочных средств. В медицинском пункте отсутствует горячая вода. Не представилось возможным удостовериться в количестве медикаментов, из-за отсутствия медицинского работника. Необходимо установить плитку на стены в помещении приемной (процедурной) в соответствии с п. 4.4. СанПиН 2.1.3.1375-04 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров». Медицинский осмотр, санитарный минимум пройдены.

Общежитие не функционирует.

Спортзал расположен на втором этаже, обеспечен спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованы 2 раздевалки для мальчиков и девочек, инвентарная комната и комната тренера. Необходим косметический ремонт спортивного зала.

Школа искусств включает в себя ряд кабинетов по изобразительному искусству, музыкальные кабинеты (преимущественно для индивидуальных занятий), хореографический зал (с раздевалкой). Кабинеты оборудованы мебелью, в хореографическом зале оборудованы балетные перекладки и зеркала, требуется косметический ремонт пола. В части кабинетах необходима замена порванного линолеума, в кабинетах изобразительного искусства необходима замена старых светильников.

Отделка помещений в целом позволяет проводить регулярную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, однако в кабинетах необходим ремонт порванного линолеума, а также необходим ремонт пищеблока. Освещение помещений естественное – через оконные проемы и искусственное – за счет люминесцентных ламп в системе общего освещения, оснащенных защитной светорассеивающей арматурой. Требуется замена устаревших осветительных приборов. Вентиляция естественная осуществляется через оконные фрамуги и дверные проемы, в санузлах, душевых оборудованы вентиляционные каналы, также в душевых функционирует механическая система вентиляции. На все вентиляционные каналы необходимо установить мелкоячеистые сетки. Инженерно-технические коммуникации (водоснабжение и отопление) от центральных городских сетей и от электробойлеров (только на пищеблоке и в общежитии), сброс сточных хозяйственно-бытовых вод – в городской коллектор в городской коллектор.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Дезинфицирующими средствами обеспечены. Прилегающая территория благоустроена, ограждена. Имеется 2 контейнера для сбора ТБО, оборудованные крышками, мусор выводится регулярно.

Не заключен договор на дезинсекцию и дератизацию помещений.

Не согласовано расписание занятий.

Считаем возможным организовать обучение. Однако необходимо провести работу по устранению выявленных нарушений санитарных норм и правил.

#### Прилагаемые документы\*:

\* Указываются документы или их копии связанные с результатами проведения проверки (акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз)

В случае выявления нарушений, предлагаемые меры для их устранения:

1. Требуется согласовать расписание занятий, в том числе и школы искусств.
2. Требуется замена старых осветительных приборов.
3. Требуется заключить договора на дезинсекцию и дератизацию помещений в соответствии с п. 6 СанПиН МЗ ПМР 3.5.3.3223-18 и п. 6 СанПин МЗ ПМР 3.5.2.3472-18;
4. На отверстия вентиляционных каналов необходимо установить (п. 30 СанПин МЗ ПМР 3.5.2.3472-18 мелкоячеистую сетку);
5. Необходим косметический ремонт спортивного зала и хореографического зала.
6. В процедурной стены необходимо облицевать плиткой.
7. Не представилось возможным удостовериться в количестве медикаментов. Требуется обеспечить мед блок в соответствии с Приказом МЗ ПМР «Об утверждении Перечня медико-фармацевтической продукции для медицинских кабинетов в организациях образования, а также Перечня лекарственных средств для оказания неотложной помощи обучающимся в организациях образования Приднестровской Молдавской Республики» № 520 от 29.07.2019 г.
8. Не ко всем умывальным раковинам подведена горячая вода, требуется организовать ее подвод.
9. Требуется ремонт пищеблока.
10. Требуется ремонт вентиляционной системы на пищеблоке.
11. Требуется демонтаж старого, нефункционирующего кухонного (технологического) оборудования на пищеблоке.

12. Не достаточное количество функционирующих санузлов, в части санузлов требуется ремонт.
13. Кабинет химии необходимо обеспечить реактивами.
14. Рекомендуются замена устаревших компьютеров в кабинете информатики.
15. В кабинетах необходим ремонт порванного линолеума.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи лиц, проводивших обследование:

зав. ОГДиП



Занина А.В.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

1 экз., акта санитарно-эпидемиологического обследования получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность, дата получения акта)

  
(подпись)