

Приложение № 4
к Инструкции по организации и
осуществлению государственного пожарного
надзора в Приднестровской Молдавской Республике

Министерство внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики
Управление пожарной охраны
Государственный пожарный надзор

АКТ ПРОВЕРКИ № 161

г.Дубоссары

«26» декабря 2023г.

Внеплановое мероприятие по контролю

(вид мероприятия по контролю, надзору)

Объект мероприятия по контролю: «Дубоссарский индустриальный техникум»

наименование юридического лица, Ф.И.О. проверяемого физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

Адрес: г. Дубоссары ул. Энергетиков 7,

(юридический и фактический)

Тел. 0215 35334 **Руководитель** Пахомя Любовь Иосифовна

Основание: Приказ № 104 начальника СВПЧ-7 подполковника внутренней службы

Фиалко Е.В. от «18» декабря 2023г

(должность, Ф.И.О. лица принявшего решение)

Руководитель мероприятия по контролю начальник отделения ГПН СВПЧ-7 ст. лейтенант
внутренней службы Толмачева О.В. ВС№057262

(должность, Ф.И.О., № служебного удостоверения)

Участники мероприятия по контролю _____

(должность, Ф.И.О., № служебного удостоверения)

Присутствовали: Пахомя Любовь Иосифовна

(должность, Ф.И.О.)

Дата, время и место проведения мероприятия по контролю: 25 декабря 2023 г. 11ч. 00 мин.
территория и помещение ГОУ СПО «Дубоссарского ИТ»

Отметка о записи в журнале мероприятий по контролю не предоставлен

По результатам проверки вручены (предписания, постановления, протоколы) _____

предписание ГПН СВПЧ-7 УПО ГУпЧС МВД ПМР № 34 от 26 декабря 2023г

(наименование документа, номер, дата)

В ходе проверки выявлено: 1) отсутствует охранно-пожарная сигнализация- не выполнено
(сведения о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативно-правовые акты действующего законодательства)
требование Приказа МВД ПМР № 219 от 24.06.2005г.

2) руководителем организации не произведен своевременный профилактический осмотр
электросетей, планово- предупредительный ремонт – не выполнено требование п. 41 ППБ в
ПМР

3) отсутствует запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о перекатке
рукавов эксплуатируемых на объекте - не выполнено требование п. 52 ППБ в ПМР

4) на объекте оставляют без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы (чайник) - не выполнено требование п.п. «и» п.42 ППБ в ПМР

Дата, время и место составления акта 26 декабря 2023 г. 10 ч. 00 мин. СВПЧ-7 каб.№5
ул.Карла Маркса 8 г.Дубоссары

Руководитель мероприятия по контролю, государственный инспектор по пожарному надзору

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Участники мероприятия по контролю:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта получил:

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«28» декабря 2023г.