

Приложение № 4  
к Инструкции по организации и осуществлению  
государственного пожарного надзора в  
Приднестровской Молдавской Республике

Министерство внутренних дел  
Приднестровской Молдавской Республики  
Управление пожарной охраны  
Государственный пожарный надзор

**АКТ ПРОВЕРКИ № 102**

г. Тирасполь  
(место составления)

« 21 » июля 2022 г.

внеплановое мероприятие по контролю  
(вид мероприятия по контролю, надзору)

**Объект мероприятия по контролю: ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»**

(наименование юридического лица, Ф.И.О., проверяемого

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

**Адрес:** г. Тирасполь, ул. Христо Ботева, д. 24

(юридический и фактический)

г. Тирасполь, ул. Украинская, д.8, подвальное помещение

**Тел :** 0(533) 9-60-07

**Директор:** Лаевский В. А.

**Основание:** Приказ № 93 от « 15 » июля 2022 г.

**И.о. начальника УПО ГУПЧС МВД ПМР подполковник внутренней службы**

(должность, Ф.И.О., лица принявшего решение)

Плешкан Александр Михайлович

**Руководитель мероприятия по контролю:** инспектор отд. ГПН СВПЧ-1 по охране

г. Тирасполь УПО ГУПЧС МВД ПМР лейтенант вн. сл. Антинескул А.В. сл. уд. ВС № 055134

(должность, Ф.И.О., № служебного удостоверения)

**Участники мероприятия по контролю:** инспектор отд. ГПН СВПЧ-1 по охране г.

Тирасполь УПО ГУПЧС МВД ПМР ст. лейтенант Игнатьева А. В. сл. уд. ВС № 055616

(должность, Ф.И.О., № служебного удостоверения)

**Присутствовали:** ответст. по пожарной безопасности ГОУ СПО «Промышленно-

(должность, Ф.И.О.)

строительный техникум» Мельниченко В. В.

**Дата, время и место проведения мероприятия по контролю** 19.07.2022 г. с 9 ч. 30 м. по

10 ч. 00 м. подвальное помещение дома № 8 по адресу: г. Тирасполь, ул. Украинская

**Отметка о записи в журнале мероприятий по контролю** « » 20 г.

не предоставлен

**По результатам проверки вручены (предписания, постановления, протоколы):**


(наименование документа, номер, дата)


**В ходе проверки выявлено: В области пожарной безопасности нарушений норм и правил выявлено не было**

(сведения о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативно-правовые акты действующего законодательства)


**Дата, время и место составления акта:** 19.07.2022 г. 13 часов 00 минут отд. ГПН СВПЧ-1 по охране г. Тирасполь УПО ГУПЧС МВД ПМР г. Тирасполь ул. Гвардейская, д 15.


**Руководитель мероприятия по контролю, государственный инспектор по пожарному надзору**

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

**Участники мероприятия по контролю:**

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)


\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)


\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**Один экземпляр акта получил:**

**Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо**

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

«21» июля 2022 г.

**АКТ  
обследования системы теплоснабжения**

г. Тирасполь

« 23 » 08 2022г.

Составлен представителем МГУП «Тирастеплоэнерго» - инспектор СУИРТЭ  
Сичинская Н.Д.


в присутствии Г.О.У. СПО, Тирасполь - страит техникер  
Земляков А.С.  
(Ф.И.О., должность)  
ул. Украинская 6, Украинская 8, ул. Заместского д/п  
(наименование, адрес, № контактного телефона обследуемой фирмы, организации, предприятия, учреждения)

В ходе обследования системы теплоснабжения установлено следующее:

- 1) по ул. Украинской 6, в 5-м этаже здание расположено: 1-й этаж - каминный, безлесточка, буржуйка, класс, отопительной системы составляет 1235,52 м<sup>3</sup>, сотрудник - 19 чел.
- 2) по ул. Украинская 6 - 2, 3, 4, 5 и этаж - общежитие - отопительной системы объемом 6937,48 м<sup>3</sup>, ТВС есть, водосчетчик № 5746/одмчн, показания 0,3595 м<sup>3</sup>, диаметр 64\*5256, напорная 0,1876 м<sup>3</sup>, пропускная - 440 человек.
- 3) по ул. Украинской 8 - медпункт, вестибюль - отопительной системы объемом 336 м<sup>3</sup>, ТВС есть, установка водосчетчик № 28937 показания на момент обследования 0,068 м<sup>3</sup>, сотрудников 6 человек. Расход воды на отопительной контролируется по теплосчетчику.

Предписание (рекомендации):

- 1) по ул. Заместского (корпус мит) учебно-производственный корпус отопительной системы объемом 4524 м<sup>3</sup>, ТВС нет. Расход воды на отопительной по расчетной нагрузке, без прибора учета.



Представитель МГУП «Тирастеплоэнерго»

Сичинская Н.Д.  
(подпись)

Сичинская Н.Д.  
(Ф.И.О.)

Один экземпляр АКТА представителем объекта обследования получен на руки

Представитель

Г.О.У. СПО, Тирасполь - страит техникер  
(фирма, организация, учреждение) Земляков А.С.  
(подпись)

Земляков А.С.  
(Ф.И.О.)



АКТ

обследования системы теплоснабжения

г. Тирасполь

«23» 08 2022г.

Составлен представителем МГУП «Тирастеплоэнерго» - инспектор СУиРТЭ Сичинская Н.Д.

в присутствии Зам директора по хоз. части Замежков А.  
(Ф.И.О., должность)  
ул. Р. Ботева, 24 Учебный корпус столовая спортзал  
(наименование, адрес, № контактного телефона обследуемой фирмы, организации, предприятия, учреждения)

В ходе обследования системы теплоснабжения установлено следующее:

- 1) Учебный корпус (ЗА) - трехэтажное здание. Объем - 8360 м<sup>3</sup> из танализованное ГВС есть.
- 2) Учебно-производственный корпус (А1) мастер. ориентации восточнее кристаллограф к 3-у этажу. Учебно-мех. корпус ГВС нет. V<sub>г</sub> - 4106 м<sup>3</sup>
- 3) Учебно-производственный корпус (А2) - столовая спортзал - ориентации восточнее здание пристроено к 3-у этажу ул. корпус 5. Объем здания - 4930 м<sup>3</sup>. ГВС есть, в столовой установлены 5 моек, 6 рукомойников, 1 душевая. В помещениях спортзала установлены 2 душа. В первоначальной части ул. корпуса ЗА установлен барометр и 1148138, показывающий на момент обследования: 03494 м<sup>3</sup>. Преприятие (рекомендации): контролировать газор ГВС на ул. корпус ЗА и учебно-произв. корпус А2. Регулярно работать: 8-14<sup>00</sup> 5 дней. Учебе не мешать 406 часов с контроллером - 76 часов. Настоящий акт составлен в ходе обследования помещений, в связи с отсутствием нормативных показателей Нету расхода ГВС на отопление по тепловому



Представитель МГУП «Тирастеплоэнерго»

Сичинская Н.Д.  
(подпись)

Сичинская Н.Д.  
(Ф.И.О.)

Один экземпляр АКТА представителем объекта обследования получен на руки

Представитель

ГОУ СПО Тираспольский техникум  
(фирма, организация, учреждение) (подпись)

Замежков А.С.  
(Ф.И.О.)

