

Министерство внутренних дел  
Приднестровской Молдавской Республики  
Управление пожарной охраны  
Государственный пожарный надзор

Акт проверки № 35

г. Тирасполь  
(место составления)

«20» 03 2022 г.

Внеплановое мероприятие по контролю

(вид мероприятия по контролю, надзору)

**Объект мероприятия по контролю** ГОУ «Республиканский молдавский теоретический

(наименование юридического лица, Ф.И.О. проверяемого

лицей – комплекс»

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

**Адрес:** г. Тирасполь, ул. Мира д. 50

(юридический и фактический)

**Тел.** 077852237 **Руководитель** Ищенко Галина Федосеевна

**Основание:** Приказ № 37 от «18» марта 2022 г.

Главный государственный инспектор ПМР по пожарному надзору,

Начальник УПО ГУнЧС МВД ПМР Бурыкин Валерий Владимирович.

(должность, Ф.И.О. лица принявшего решение)

**Руководитель мероприятия по контролю** инспектор отд. ГПН СВПЧ-1 г. Тирасполь

(должность, Ф.И.О., № служебного

УПО ГУнЧС МВД ПМР лейтенант вн. сл. Зайцева Дарья Петровна сл. уд. ВС 054646

удостоверения)

**Участники мероприятия по контролю**

(должность, Ф.И.О., № служебного

удостоверения)

**Присутствовали** Зам. директора по уч. работе Греча Виктор Иванович

(должность, Ф.И.О.)

**Дата, время и место проведения мероприятия по контролю** 25.03.2022 г. с 11 час.00 мин.

по 12 час. 20 мин. территория и помещения ГОУ «РМТЛ-К» по адресу: г. Тирасполь,

ул. Мира д. 50

**Отметка о записи в журнале мероприятий по контролю** «25» марта 2022 г.

**По результатам проверки вручены (предписания, постановления, протоколы):**

(наименование документа, номер, дата)


**В ходе проверки было выявлено:**

(сведения о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативно-правовые акты действующего законодательства)

1) Помещение лиц не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Приказ  
МВД ПМР № 219 от 24.06.2005 г.). 2) Не предоставлен договор обслуживания  
пожарной сигнализации (п. 47 ППБ в ПМР)

Дата, время и место составления акта: 29.03.2022 г. 11 час. 00 мин. отд. ГПН СВПЧ-1  
УПО ГУнЧС МВД ПМР г. Тирасполь, ул. Гвардейская д. 15

Руководитель мероприятия по контролю, государственный инспектор по пожарному надзору

  
(подпись)

Лашева Д. В.  
(инициалы, фамилия)

Участники мероприятия по контролю:

  
(подпись)

Г.Ф. Иценко  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)


(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Один экземпляр акта получил:

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо.

  
(подпись)



Г.Ф. Иценко  
(инициалы, фамилия)

« 30 » марта 2022 г.